

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ФБУН «Государственный  
научный центр прикладной  
микробиологии и биотехнологии»

И.А. Дятлов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
М.П.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник СПСЧ № 67  
ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 88 МЧС России»  
подполковник внутренней службы

М.А. Машаргин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
М.П.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о порядке взаимодействия специальной пожарно-спасательной части № 67**  
**ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной**  
**службы № 88 МЧС России» с подразделениями и**  
**службами ФБУН «Государственного научного центра прикладной**  
**микробиологии и биотехнологии» при срабатывании АПС, тушении**  
**пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.**

**I. Общие положения.**

1. Настоящая инструкция определяет порядок взаимодействия специальных служб и должностных лиц Федерального бюджетного учреждения науки «Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии» (далее – ФБУН ГНЦ ПМБ) и специальной пожарно-спасательной части № 67 Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» (далее СПСЧ № 67) при проведении профилактической деятельности старших инженеров-руководителей смен (далее – СИРС) в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни, а также тушении пожаров и проведении возложенных аварийно-спасательных работ на объектах, расположенных на территории ФБУН ГНЦ ПМБ.

2. Инструкция обязательна для исполнения членами центральной пожарно-технической комиссии (далее – ЦПТК), членами пожарно-технических комиссий (далее – ПТК), утвержденных приказом директора ФБУН ГНЦ ПМБ, дежурным персоналом, руководителями подразделений, службами ФБУН ГНЦ ПМБ и сотрудниками специальной пожарно-спасательной части № 67 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» (далее – СПСЧ № 67).

3. Сотрудники СПСЧ № 67 и члены ЦПТК, ПТК (они же являются ответственными за пожарную безопасность корпусов и подразделений), дежурный персонал, руководители подразделений, службы ФБУН ГНЦ ПМБ организуют взаимодействие на основании требований нормативных документов в области пожарной безопасности, Инструкции по осуществлению профилактики пожаров на объекте ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», охраняемом специальной пожарно-спасательной

частью № 67 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» (далее – Инструкция по профилактике) и иных организационно-распорядительных документов ФБУН ГНЦ ПМБ и соответствующих ведомств.

4. При возникновении пожара и аварийных ситуаций действия администрации, служб ФБУН ГНЦ ПМБ и личного состава СПСЧ № 67, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

5. Основные задачи и принципы взаимодействия:

- обеспечение неотложных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожаров, аварий, стихийных бедствий);
- выполнение совместных действий при чрезвычайных ситуациях (пожаров, аварий, стихийных бедствий);
- оказание взаимной помощи;
- соблюдение законности;
- обмен информацией;
- самостоятельность должностных лиц в выборе средств и методов взаимодействия в рамках действующего законодательства;
- согласованность планирования действий и мероприятий;
- непрерывность взаимодействия.

6. Взаимодействие осуществляется в пределах территории ФБУН ГНЦ ПМБ.

7. Каждый сотрудник ФБУН ГНЦ ПМБ при обнаружении пожара, запаха дыма обязан сообщить в пожарную охрану по телефону 01, 101, 112, 36-00-29 при этом необходимо назвать номер корпуса, помещения, точное место возникновения пожара, что горит, сообщить свою фамилию, есть ли угроза жизни работникам, а также номер телефона, по которому идет информация.

8. Основной способ взаимодействия администрации ФБУН ГНЦ ПМБ, ответственных за ПБ корпусов, лиц, входящих в ЦПТК, ПТК, а также всех служб в части касающейся и должностных лиц СПСЧ № 67 осуществляется по средствам обмена информацией между диспетчером пункта связи части СПСЧ № 67 (далее – ПСЧ СПСЧ № 67) и дежурным находящимся в корпусе № 32 (далее – дежурный по учреждению), а также непосредственно между заинтересованными должностными лицами. Обмен информацией о сложившейся и (или) прогнозируемой обстановке осуществляется в объеме, необходимом для выполнения своих обязанностей и своевременного принятия соответствующих совместных мер.

- телефон ПСЧ СПСЧ № 67 (8 (4967) 36-00-29, 4-67).
- телефон дежурного по ФБУН ГНЦ ПМБ (8 (4967) 36-01-43, 3-39).
- телефон дежурного ВЧ 3512 (8 (4967) 36-00-49, 5-63).
- сотовая связь, личное общение.

**II. Порядок взаимодействия СПСЧ № 67 с подразделениями и службами ФБУН ГНЦ ПМБ при срабатывании АПС, тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.**

1. При поступлении сигнала о срабатывании АПС, пожаре, аварии или ЧС на ПСЧ СПСЧ № 67 диспетчер ПСЧ СПСЧ № 67 связывается с дежурным по учреждению для уточнения информации о месте срабатывания АПС, пожаре, аварии или ЧС для принятия решения о направлении к месту пожара, аварии или ЧС сил и средств, предусмотренных расписанием выезда сил и средств подразделений пожарной охраны.

2. Дежурный по учреждению обязан предоставить полную информацию, запрашиваемую диспетчером ПСЧ СПСЧ № 67, а также поставить в известность директора ФБУН ГНЦ ПМБ и вызвать необходимые службы ФБУН ГНЦ ПМБ и ответственных должностных лиц для предотвращения распространения пожара, аварии или ЧС, а также сохранности материальных ценностей.

3. Ответственный за противопожарное состояние корпуса (или лицо его замещающее) обязан встретить подразделения пожарной охраны, доложить место возникновения пожара, что горит, есть ли угроза жизни работникам, также о наличии людей и их место расположения в случае проведения не полной эвакуации. В вечернее, ночное, время, а также праздничные и выходные дни данные обязанности возлагаются на персонал ФБУН ГНЦ ПМБ, осуществляющий круглосуточное дежурство, или лицо, назначенное директором ФБУН ГНЦ ПМБ и находящееся на месте срабатывания АПС, пожара, аварии или ЧС.

4. Проведение работ по тушению пожара и проведения аварийно-спасательных работ в лабораторных помещениях в которых происходят работы и хранение особо опасных инфекций 1,2 групп патогенности осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проведению пожарно-профилактической работы и организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ в «заразной» зоне лабораторных помещений ФБУН ГНЦ ПМБ» (далее – инструкция по «заразной» зоне).

5. Проведение работ по тушению пожара и проведения аварийно-спасательных работ в помещении № 7096 1 отдела осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обеспечению пожарной безопасности в режимном помещении № 7096 корпуса № 1 ФБУН ГНЦ ПМБ».

6. Руководитель ФБУН ГНЦ ПМБ, а также дежурный персонал охраняемого объекта в случае срабатывания АПС, пожара, аварии или ЧС обязан обеспечить подразделениям СПСЧ № 67 своевременный доступ в любые помещения (за исключением помещений, установленных инструкцией по «заразной» зоне).

В случае если при прибытии подразделения на срабатывание АПС, пожар, аварию или ЧС руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, не обеспечил подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара руководитель тушения пожара (далее – РТП) в праве принять решение о вскрытии корпуса (помещений), разрушении оборудования, механизмов, технологических аппаратов, установок вентиляции и аэрации, электроустановок, системы отопления, газоснабжения, канализации, внутриобъектового транспорта для проведения разведки в целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки.

ки и принятия решений по организации действий по тушению пожара и проведения аварийно-спасательных работ, при этом сотрудники СПСЧ № 67 не несут материальной ответственности за причиненный вред.

7. Руководитель ФБУН ГНЦ ПМБ, дежурный персонал, работники, эксплуатирующие электроустановку, из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющие соответствующую квалификацию и допуск к работе, обязаны обеспечить отключение (обесточивание) электроэнергии и заземление в корпусе (помещении), токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением, где возник пожар при получении соответствующей задачи от РТП до начала проведения боевых действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ или самостоятельно.

Электрические сети и установки напряжением выше 0,38 кВ отключают работники эксплуатирующей организации с выдачей письменного разрешения (допуска) к тушению пожара (согласно приложения), выдать его РТП.

При срабатывании АПС, пожаре, аварии или ЧС руководитель ФБУН ГНЦ ПМБ (назначенное им лицо) обязан информировать РТП о системе энергоснабжения (зданий, помещений, участков, оборудования и т.д.), его опасности, возможных способах отключения электроэнергии, дать рекомендации по соблюдению правил безопасности при проведении работ, а также давать указания дежурному персоналу или оперативно-ремонтному персоналу.

8. В случае срабатывания АПС, пожара, аварии или ЧС ответственный за отключение систем вентиляции (кондиционирования) воздуха, назначенный директором ФБУН ГНЦ ПМБ производит отключение систем, для ограничения распространения пожара в смежные помещения по вентиляции.

9. Руководители подразделений, дежурные службы и др. сотрудники ФБУН ГНЦ ПМБ согласно п. 2 общих положений настоящей инструкции, при получении информации от дежурного по учреждению или диспетчера ФБУН ГНЦ ПМБ, привлекаемые на срабатывание АПС, к ликвидации пожара, аварии или ЧС с целью сохранности жизни и здоровья работников ФБУН ГНЦ ПМБ, материальных ценностей, биологической безопасности обязаны своевременно прибыть к месту пожара, аварии или ЧС. Доложить о прибытии РТП. Поступить в распоряжение РТП. Убытие с места ликвидации пожара, аварии или ЧС осуществляется по разрешению РТП или руководителя ликвидации ЧС.

### **III. Ответственность сторон**

1. Стороны несут ответственность за выполнение возложенных обязанностей и за неправильное использование представленных прав в пределах компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Инструкция взаимодействия между СПСЧ № 67 ФГКУ «Специальное управление ФПС №88 МЧС России» и ФБУН ГНЦ ПМБ доводится до сведения ответственных должностных лиц организаций, по мере необходимости корректируются и отрабатываются.

Разработали:

Заместитель начальника СПСЧ № 67  
капитан внутренней службы

В.М. Данилов

Старший инженер ГПП СПСЧ № 67  
старший лейтенант внутренней службы

Е.В. Мартынюк

Приложение  
к «Инструкции о порядке взаимодействия  
специальной пожарно-спасательной части  
№ 67 ФГКУ «Специальное управление  
Федеральной противопожарной службы  
№ 88 МЧС России» с подразделениями и  
службами ФБУН ГНЦ ПМБ при тушении  
пожаров и проведении аварийно -  
спасательных работ»

ДОПУСК  
НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРА НА ОТКЛЮЧЕННОМ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

---

(наименование предприятия)

1. Дата и время выдачи допуска «\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_:\_\_\_\_
2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены.
3. Место проведения тушения пожара и что разрешается тушить  
(наименование помещений, открытой установки) \_\_\_\_\_

---

---

---

---

4. Допуск выдал \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. представителя

энергопредприятия (подпись)

---

5. Допуск получил \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. представителя пожарной

охраны (подпись))