



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»

ПРИКАЗ

16.02 2021 г.

пос. Оболенск

№ 46

О порядке обесточивания электрооборудования в случае возгорания и по окончании рабочего дня

В целях обеспечения пожарной безопасности в ФБУН ГНЦ ПМБ, а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с п. 32 раздела I «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.),


п р и к а з ы в а ю :

1. Ответственность за организацию отключения электроэнергии в корпусах и зданиях учреждения в случае пожара возложить на ответственного за электрохозяйство учреждения
2. После отключения электроэнергии, представителем службы главного энергетика руководителю тушения пожара подразделения пожарной охраны выдавать письменное разрешение (приложение к приказу) на тушение.
3. По окончании рабочего дня: ответственные за пожарную безопасность (противопожарное состояние) корпусов, сооружений, лабораторий, помещений, кабинетов осматривают помещения, отключают освещение и электроприборы, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации, закрывают окна и двери.

4. Признать утратившим силу приказ от 09.11.2020 г. № 666

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.А. Дятлов